



## AVVISO DI CHIARIMENTO

### Appalto Servizio di smaltimento fanghi disidratati prodotti dal depuratore di Lonigo

Tender\_1484 – Rfq\_2269

Con riferimento all'evento in epigrafe riceviamo il seguente quesito per il quali si fornisce risposta:

#### Quesito 1

Noi possiamo proporre uno smaltimento del rifiuto in discarica tramite stoccaggio intermedio. Tale soluzione può soddisfare i vostri requisiti?

#### Risposta 1

Il fango disidratato prodotto dall'impianto di depurazione di Lonigo, come specificato al punto 4 del Disciplinare di Gara Telematica, può essere smaltito in discarica, solo previo trattamento in impianto intermedio in grado di modificare le caratteristiche del rifiuto, in modo da poterlo smaltire definitivamente in discarica. Non è ammesso il solo stoccaggio presso impianto intermedio.

#### Quesito 2

Dato che siamo una società di intermediazione e non possediamo la titolarità di un impianto, è sufficiente una lettera di disponibilità oppure è necessario avere un contratto di avvallamento?

#### Risposta 2

*I requisiti speciali –capacità tecnica e professionale* che l'offerente deve dimostrare, sono indicati al punto 5.3 del Disciplinare di Gara Telematica. È richiesto, per il primo impianto di destinazione del fango disidratato CER190805, di allegare nella busta di qualifica dell'RDO la copia del decreto autorizzativo in corso di validità e s.m.i. o indicazioni del link ove è possibile reperire lo stesso.

Nel caso in cui l'appaltatore sia un soggetto intermediario, deve dichiarare di essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 8 per almeno la classe F; il requisito è dimostrato allegato nell'apposito campo della busta di qualifica dell'RDO copia della certificazione posseduta in corso di validità.

#### Quesito 3

È possibile stabilire un subappalto per quanto concerne il servizio di noleggio cassoni e trasporto?

#### Risposta 3

È possibile stabilire un subcontratto per quanto concerne il servizio di noleggio cassoni e trasporti, come specificato all'articolo 7 e 8 del Capitolato Speciale D'Appalto.

#### Quesito 4

Le analisi allegate nel fascicolo di gara riportano dei valori di arsenico superiori ai limiti accettati dalle discariche. Avete a disposizione analisi aggiornate in cui si attesta che il rifiuto oggetto della gara è conferibile in discarica?





#### Risposta 4

Come sopra ribadito, il rifiuto può essere smaltito in discarica, solo previo trattamento presso impianto intermedio in grado di modificare le caratteristiche del rifiuto, in modo da poterlo smaltire definitivamente in discarica; come alternativa preferibile, il rifiuto può essere smaltito/recupero presso impianto di incenerimento (R1, D10), anche previo passaggio in impianto di stoccaggio/trattamento intermedio.

Fermo il resto.

IL DIRETTORE AREA DEPURAZIONE  
Responsabile del Procedimento  
Ing. Daniele Refosco