



Prot. OUT202200009515 del 13/12/2022 18:19:51

Firmato Digitalmente da Stevan Giovanni

AVVISO DI CHIARIMENTO

Lavori di realizzazione del nuovo serbatoio e potenziamento impianti centro idrico Canove ad Arzignano (VI).

Tender 3570 – RDO_rfq 4778

Con riferimento all'evento in epigrafe riceviamo il seguente quesito per il quale si fornisce risposta:

Quesito 1

La scrivente dispone di alcune referenze su impianti di potabilizzazione, tra cui un impianto a GAC avente potenzialità di 30 l/s e un impianto di filtrazione a sabbia e pirolusite da circa 100l/s. Si chiede se quest'ultimo requisito può essere rispondente a quello richiesto ed equiparato all'impianto GAC.

Risposta 1

Il requisito di ammissione di cui al punto 4.4, comma 2 del Disciplinare di gara, stabilisce che possono partecipare solo i soggetti che dimostreranno *“di aver realizzato nei 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando almeno un impianto GAC (sistema di filtrazione a carboni attivi) per acqua potabile avente una potenzialità di progetto pari ad almeno 40 litri/secondo”*. Non sono ammesse altre tipologie.

Al fine di meglio disciplinare l'eventuale anticipazione del corrispettivo, nei casi di pagamento diretto del subappaltatore, è stato riscritto l'art. 54 del capitolato Speciale d'appalto – Norme Amministrative. Si allega pertanto al presente avviso il documento rivisto (elaborato D19LG020-ESE-DA-0A-R4 (Capitolato amministrativo) rev. 12.12.2022) che annulla e sostituisce il precedente.

Fermo il resto.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
Responsabile del Procedimento
Ing. Giovanni Stevan

(firma digitale ai sensi degli art. 24 e seguenti
del D.lgs 82/2005)